Муниципальное унитарное предприятие
«Ашинское коммунальное хозяйство»

Юридический (почтовый) адрес: Россия, 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Кирова, 55
ИНН 740 100 81 05 КПП 745 701 001 ОГРН 102 740 050 83 10
Р/сч. 407 028 104 722 401 095 35 в Челябинском ОСБ № 8597 г. Челябинск
К/сч. 301 018 107 000 000 00 602 БИК 047 501 602
☎**Телефоны**: [351-59] директор 31344, главный бухгалтер 32004, отдел снабжения 32325
E-mail: akx-asha@rambler.ru, akx-asha@yandex.ru **Сайт** http://mupakx.h18.ru/

Протокол исследования № 36

от 25.06.2018 г

1. Сведения об аттестации лаборатории: Свидетельство № 48 о состоянии измерений в лаборатории выдано 01.12.2015 г действительно до 01.12.2018 г;
2. Лицензия № 74.50.11.001.Л.000023.06.11 от 17.06.2011 г действительна до 17.06.2016 г
3. Наименование предприятия, номер и дата договора: ООО «Коммунальщик» договор №56/к-2016 от 26.05.2016 г
4. Юридический адрес: 452425, РБ, Иглинский район, с. Улу – Теляк, ул. Куйбышева, 35
5. Наименование пробы: вода очищенная сточная
6. Место отбора: выпуск после ОСХБК пос. Кудеевка в р. Баш
7. Дата и время отбора пробы: 04.06.2018 г
8. Дата и время доставки пробы: 04.06.2018 г
9. Дата начала проведения испытания: 04.06.2018 г
10. Дата окончания проведения испытания: 24.06.2018 г

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат исследования, (С ± Δ)	НД на МВИ
1	2	3	4	5
1	Взвешенные вещества	мг/дм^3	8,9 ± 2,67	ПНД Ф 14.1:2.110-97
2	$БПК_{полн}$	мг/дм^3	2,9±0,75	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
3	Сухой остаток	мг/дм^3	916,0 ± 82,44	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
4	Аммоний - ион (NH_4^+)	мг/дм^3	0,43 ±0,036	ГОСТ 33045-2014 раздел 5, метод А
5	Нитриты по (NO_2^-)	мг/дм^3	0,05 ±0,025	ГОСТ 33045-2014 раздел 6, метод Б
6	Нитраты по (NO_3^-)	мг/дм^3	11,8 ± 1,7	ГОСТ 33045-2014 раздел 9, метод Д
7	Железо общее	мг/дм^3	0,10 ± 0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
8	Хлорид - анион (CL^-)	мг/дм^3	30,6 ±3,67	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
9	Сульфат-анион	мг/дм^3	93,6±14,04	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
10	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,05±0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
11	Фосфаты	мг/дм^3	0,05±0,01	ПНД Ф 14.1:2,4.112-97
12	pH	ед. pH	6,9±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
13	АПАВ	мг/дм^3	<0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

Подпись должностного лица, ответственного за выдачу протокола: _____
Ф. И. О. (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АШИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальное унитарное предприятие
«Ашинское коммунальное хозяйство»

Юридический (почтовый) адрес: Россия, 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Кирова, 55
ИНН 740 100 81 05 КПП 745 701 001 ОГРН 102 740 050 83 10
Р/сч. 407 028 104 722 401 095 35 в Челябинском ОСБ № 8597 г. Челябинск
К/сч. 301 018 107 000 000 00 602 БИК 047 501 602
☎**Телефоны**: [351-59] директор 31344, главный бухгалтер 32004, отдел снабжения 32325
E-mail: akx-asha@rambler.ru, akx-asha@yandex.ru **Сайт** http://mupakx.h18.ru/

Протокол исследования № 39

от 25.06.2018 г

1. Сведения об аттестации лаборатории: Свидетельство № 48 о состоянии измерений в лаборатории выдано 01.12.2015 г действительно до 01.12.2018 г; Лицензия № 74.50.11.001.Л.000023.06.11 выдана 17.06.2011 г действительна до 17.06.2016 г
2. Наименование предприятия, номер и дата договора: ООО «Коммунальщик» договор №56/к-2016 от 26.05.2016 г
3. Юридический адрес: 452425,РБ, Иглинский район, с. Улу – Теляк, ул. Куйбышева, 35
4. Наименование пробы: вода очищенная сточная
5. Место отбора: выпуск после ОСХБК с. Улу-Теляк в р. Сим
6. Дата и время отбора пробы: 04.06.2018 г
7. Дата и время доставки пробы: 04.06.2018 г
8. Дата начала проведения испытания: 04.06.2018 г
9. Дата окончания проведения испытания: 24.06.2018 г

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат исследования, (С ± Δ)	НД на МВИ
1	2	3	4	5
1	Взвешенные вещества	мг/дм^3	2,6 ±0,78	ПНД Ф 14.1:2.110-97
2	БПК$_{полн}$	мг/дм^3	2,2±0,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
3	Сухой остаток	мг/дм^3	437,0 ± 39,3	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
4	Аммоний - ион (NH_4^+)	мг/дм^3	0,42 ±0,08	ГОСТ 33045-2014 раздел 5, метод А
5	Нитриты по (NO_2^-)	мг/дм^3	0,05± 0,025	ГОСТ 33045-2014 раздел 6, метод Б
6	Нитраты по (NO_3^-)	мг/дм^3	11,9 ± 1,8	ГОСТ 33045-2014 раздел 9, метод Д
7	Железо общее	мг/дм^3	0,10 ± 0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
8	Хлорид - анион (CL^-)	мг/дм^3	24,9 ± 3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
9	Сульфат-анион	мг/дм^3	89,0±13,35	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
10	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,04±0,016	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
11	Фосфаты	мг/дм^3	0,06±0,008	ПНД Ф 14.1:2,4.112-97
12	pH	ед. pH	6,9±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
13	АПАВ	мг/дм^3	<0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

Подпись должностного лица, ответственного за выдачу протокола: Сарбаев
Ф. И. О. (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АШИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО